

2021년 전기기능사 필기 요점정리 - 전기설비

■ 전선의 구비조건

- ① 도전율이 크고, 기계적 강도가 클 것
- ② 신장률이 크고, 내구성이 클 것
- ③ 비중(밀도)이 작고, 가선이 용이할 것
- ④ 가격이 저렴하고, 구입이 쉬울 것

■ 전선의 선정조건 : 허용전류, 기계적강도, 전압강하

■ 허용전류 : 안전하게 흘릴 수 있는 최대전류

■ 총 소선 수 : $N=3n(n+1)+1$, 연선의 단면적 : $A=aN$
 ⇒ 1층(7가닥), 2층(19가닥), 3층(37가닥), 4층(61가닥)

■ 경동선과 연동선

- ① 경동선 : 인장 강도가 커서 가공 선로에 사용
- ② 연동선 : 전기저항이 작고, 부드럽다. 옥내 사용

■ 전선의 고유저항

- ① 경동선 : $\frac{1}{55}[\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}]$, ② 연동선 : $\frac{1}{58}[\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}]$

■ 전선의 종류

- ① OW : 옥외용 비닐 절연전선
- ② DV : 인입용 비닐 절연 전선
- ③ NR : 450/750 V 일반용 단심 비닐절연전선
- ④ NRV : 고무 절연 비닐 시스 내온전선
- ⑤ VV : 비닐 절연 비닐 시스 케이블
- ⑥ CV : 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블
- ⑦ 폴리에틸렌절연 비닐 시스 내온전선 : NEV
- ⑧ MI : 미네랄 인슐레이션 케이블
- ⑨ FL : 형광등 전선
- ⑩ ACSR : 감심알루미늄연선

■ 캡타이어 케이블 : 공장, 광산 등에서 이동용으로 사용

■ 전선의 접속

- ① 전기적 저항을 증가시키지 않는다.
- ② 기계적 강도를 20% 이상 감소시키지 않는다.
- ③ 절연을 위하여 테이프나 와이어 커넥터로 보호한다.
- ④ 옥내배선 공사에서 전선의 접속은 박스 안에서 한다.

■ 트위스트 접속 : 굵기가 6mm² 이하, 가는 전선

■ 브리타니아 접속 : 굵기가 10mm² 이상, 굵은 전선

■ 쥐꼬리 접속 : 박스 안에서만 접속, 2~3가닥 꼬아 커넥터

■ 리노테이프 : 연피 케이블의 접속시 사용

■ 터미널러그 : 기계기구의 단자와 전선의 접속에 사용

■ S형 슬리브에 의한 직선접속 : 2번 이상 꼬아서 사용

■ 전선의 병렬사용

- ① 동일한 도체, 동일한 굵기, 동일한 길이일 것
- ② 동선 50mm² 이상 또는 알루미늄 70mm² 이상 사용

■ 점멸스위치의 설치 : 전압측 전선에 설치

■ 3로스위치 : 2개소 점멸에 이용 ⇒ 4개소 점멸(3로 2개, 4로 2개)

■ 타임스위치의 시간 : 주택(3분), 숙박시설(1분)

■ 멀티탭 : 한 개의 콘센트에 여러 개를 연결

■ 고압용 포장 퓨즈 : 1.3배에 견디고 2배의 전류에 120분 안에 용단

■ 비포장 퓨즈 : 1.25배에 견디고 2배의 전류에 2분 안에 용단

■ 와이어 게이지 : 전선의 굵기를 측정

■ 버니어 캘리퍼스 : 바깥지름, 안지름, 깊이 등 측정

■ 와이어 스트리퍼 : 피복 절연물을 벗기는 자동 공구

■ 프레스 툴 : 터미널을 압착

■ 클리퍼 : 굵은 전선을 절단할 때 사용

■ 오스터 : 금속관의 나사를 내는 공구

■ 리머 : 관 안의 날카로운 것을 다듬는 공구

■ 홀소 : 캐비닛에 구멍을 뚫을 때 사용

■ 스프링 와셔 : 진동으로 인한 볼트 풀림을 방지

■ 링 리듀서 : 노크 아웃 직경이 큰 경우에 사용

■ 절연부싱 : 금속관 끝에 절연피복을 보호

■ 로크너트 : 금속관을 박스에 고정할 때 사용

■ 유니온 커플링 : 금속관을 회전할 수 없을 때 접속

■ 어스테스터 : 접지저항을 측정할 때 사용

■ 절연저항계(메거) : 절연저항을 측정할 때 사용

■ 지지점 : 애자(2m), 금속관(2m), 합성수지관(1.5m),
 가요전선관(1m), 금속덕트(3m),
 라이팅덕트(2m), 케이블(2m), 합성수지물드(40~50cm)
 캡타이어케이블(1m), 금속물드(1.5m)

■ 애자구비조건 : 절연성, 난연성 및 내수성

■ 애자공사의 이격거리

사용전압	전선과 조영재와의 이격거리		전선 지지점 간의 거리		전선 상호간격
	건조한 장소	기타의 장소	조영재의 윗면 또는 옆면에 따라 붙일 경우	기타	
400 V 이하	2.5 cm 이상	2.5 cm 이상	2 m 이하	2 m 이하	6 cm 이상
400 V 초과	2.5 cm 이상	4.5 cm 이상	2 m 이하	6 m 이하	

■ 금속 전선관의 종류 : 후강 전선관(관의 근사 안지름)

■ 규격(mm) : 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104

■ 곡률반지름 : 6배, $r=6d+\frac{D}{2}$

■ 콘크리트에 매입시 1.2 mm 이상

■ 전자적 불평형방지 : 왕복도선을 같은 관에 삽입

■ 경질 비닐 전선관은 두께가 2 mm 이상인 것을 사용

■ 배관내의 전선이 10mm² 를 초과할 때는 연선을 사용

■ 커플링 삽입 깊이 : 외경의 1.2배(접착제 - 0.8배)

■ 금속제 가요전선관 : 0.8 mm 이상

■ 가요전선관의 상호 접속 : 스플릿 커플링

■ 가요전선관과 금속관 접속 : 콤비네이션 커플링

2021년 전기기능사 필기 요점정리 - 전기설비

■ 금속 덕트

- 폭이 40mm 이상, 두께가 1.2mm 이상인 철판이나 금속제사용
- ① 3 m 이하의 간격으로 지지, 두께가 쉽게 열리지 않도록 하며, 덕트의 끝부분은 막는다.
- ② 절연전선을 사용하고, 덕트 내에서는 전선의 접속점을 만들어서는 안된다.
- ③ 단면적의 총합이 금속 덕트 내 단면적의 20% 이하가 되도록 한다. 단, 제어회로 등의 배선에 사용하는 전선만을 넣을 때에는 50 % 이하

■ 캡타이어 케이블의 시공

- ① 전선은 단면적 2.5 mm² 이상 사용(2m 이하에서는 제외)
- ② 조영재에 따라 시설하는 경우 : 지지점 간의 거리 1 m 이하

■ 플러그인 버스덕트 : 도중에 부하를 꽂을 수 있는 구조

■ 플로어 덕트 배선 : 사용전압은 400 V 이하

■ 합성수지몰드 : 홈의 폭 및 깊이가 35mm 이하, 두께 2mm 이상

■ 케이블 곡률반지름 : 6배(단심일 경우 8배)

■ 폭연성 분진 & 가연성 가스 : 금속관

■ 폭연성의 나사조임 : 5척 이상

■ 가연성 분진 : 합금케(합성수지관&금속관&케이블)

■ 위험물 있는 곳 : 합금케(합성수지관&금속관&케이블)

■ 화약류 저장소 : 조영설비만 가능

■ 화약류 저장소 전로의 대지전압 : 300 V 이하

■ 전기기계 기구 : 전폐형

■ 케이블을 전기기계기구에 인입할 때 : 케이블의 손상우려 없이

■ 흥행장의 저압 배선공사 : 사용전압은 400 V 이하

■ 과열 및 아크등의 위험이 있는 곳 : 내열선 피복전선

■ 각각의 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설

■ 전기 울타리의 시설 : 사용전압은 250 V 이하

■ 전기울타리 사용전선은 2mm(4 mm²) 이상의 경동선

■ 교통신호등 & 도로의 발열선 : 300 V 이하

■ 소세력회로 : 1차 300 V 이하, 2차 60 V 이하

■ 전압의 종류

	직류	교류
저압	1500 V 이하	1000 V 이하
고압	7000 V 이하	
특고압	7000 V 초과	

■ 옥내 전로의 대지 전압 제한 : 사용전압 400 V 이하 대지 전압은 300 V 이하

■ 접지 공사의 목적

- ① 누설전류로 인한 감전 방지
- ② 고저압 혼촉시 고압 전류에 의한 감전 방지
- ③ 뇌해 방지
- ④ 지락 사고 발생시 보호 계전기를 신속하게 동작
- ⑤ 전로에 이상 고전압 발생시 대지 전압 상승 억제



■ 접지 공사의 방법

- ① 접지극은 지하 0.75m 이상으로 매설한다.
- ② 지하 0.75m 부터 지표상 2 m 까지의 접지선 부분은 합성수지관 또는 이와 동등 이상의 절연효력 및 강도를 가지는 몰드로 덮어야 한다.
- ③ 접지극에서 지표상 60 cm 까지 접지선 부분은 절연전선(OW선 제외), 캡타이어 케이블 또는 케이블을 사용
- ④ 접지선을 철주 등은 접지극 1 m 이상 이격
- ⑤ 수도관로 : 3 Ω 이하 접지극으로 사용 가능

■ 접지의 목적에 따른 분류

- ① 계통 접지 ② 기기 접지
- ③ 피뢰용 접지 ④ 정전기 방지용 접지
- ⑤ 지락 검출용 접지
- ⑥ 기타 접지(조명 접지, 노이즈 방지용, 유도 장애 방지용, 기능용, 등전위)

■ 접지시설의 종류와 방법

단독접지	공동접지	통합접지
		
설비들을 각각 독립적으로 접지	목적이 동일한 것들의 접지극을 상호 접지	기능상 목적이 다른 접지극을 상호 연결한 접지

■ PEN선 : 보호선(PE)과 중성선(N)의 기능을 겸한 전선

■ PEM선 : 보호선과 중간선의 기능을 겸한 전선

■ PEL선 : 보호선과 전압선의 기능을 겸한 전선

■ 절연저항

전로의 사용전압 (V)	DC 시험전압 (V)	절연저항 (MΩ)
SELV 및 PELV	250	0.5
FELV, 500 V 이하	500	1.0
500 V 초과	1000	1.0

[주] 특별저압(Extra low voltage : 2차 전압이 AC 50 V, DC 120 V 이하)으로 SELV(비접지회로 구성) 및 PELV(접지회로 구성)는 1차와 2차가 전기적으로 절연된 회로, FELV는 1차와 2차가 전기적으로 절연되지 않은 회로

■ 신설시 : 1MΩ 이상일 것

■ 절연 내력시험 : 10분간 시험

■ 전선로 내압시험 전압


최대 사용전압	시험전압	최저 시험전압
~7000 V 이하	1.5배	500 V
7001~25000 V 이하	0.92배	-
7000 V 초과(비접지)	1.25배	10,500 V

■ 저압 개폐기 시설 : 부하전류를 차단할 필요가 있는 곳

2021년 전기기능사 필기 요점정리 - 전기설비

- 과전류 차단기 시설 : 퓨즈, 배선용 차단기
 - ① 고압 및 특별 고압의 전로
 - ② 간선의 전원측이나 분기점 등
 - ③ 시설제한 : 단상 3선식이나 3상 4선식의 중성선

- 분기 회로의 시설 : 3m 이내



- 누전차단기(지락차단장치)의 시설 :

- ① 사용전압 50 V 을 초과하는 저압의 기계·기구를 사람이 쉽게 접촉할 수 있는 곳에 전기를 공급하는 전로
- ② 습기가 많은 장소

- 우리나라 표준 배전방식 : 3상 4선식

- 가공 입선 전선 : 6 mm² 이상의 경동선

- 가공입선선의 높이

구분	저압 인입선[m]	고압 인입선[m]
도로 횡단		
- 일반적인 경우	5 m	6 m
- 기술상 부득이한 경우로 교통에 지장이 없을 때	3 m	3.5 m
철도, 궤도 횡단	6.5 m	6.5 m
횡단 보도교 위	3 m	3.5 m(절연전선, 케이블:3m)

- 연결 인입선 : 수용 장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 않고 다른 수용장소의 인입구 부분에 이르는 전선

- 연결인입선 시설시 주의사항

- ① 분기점으로부터 100 m 가 넘지 않아야 한다.
- ② 폭 5[m]를 넘는 도로를 횡단하지 않아야 한다.
- ③ 연결 인입선은 옥내를 통과할 수 없다.

- 배전 선로의 재료와 기구 : 안전율은 2 이상

- 지지물 종류 : 목주, 철주(A, B종),

철근콘크리트주, 철탑(지선사용금지)

- 철탑의 경간 : 표준(600m), 고압보안공사(400m)

- 건주 공사 : 지지물을 땅에 세우는 것

- 전주의 삽입 깊이

설계하중 구분(kN)	전장 구분 (m)	땅에 묻히는 깊이 (m)
6.8 이하	15 이하	전장의 1/6 이상
	15 초과 16 이하	2.5m 이상
	16 초과 20 이하	2.8m 이상
6.8 초과 9.8 이하	14 이상 20 이하	(전장의 1/6 + 0.3m) 이상
	15 초과 16 이하	2.8 이상
9.8 초과 14.72 이하	15 이하	(전장의 1/6 + 0.5m) 이상
	15 초과 18 이하	3.0 이상
	15 초과	3.2 이상

- 경간 : 시가지(30~40m) / 시가지 외(40~60m)

- 전주의 발판볼트 : 1.8m 이상

- 장주 공사 : 완금이나 애자 등을 장치하는 것

- 핀애자 : 완금 등에 수직으로 시설하여 전선을 지지

- 지선밴드 : 지선을 붙일 경우에 사용함

- 주상 변압기를 지지물에 설치 : 행거 밴드

- 1차측 애자형 개폐기 또는 COS, 2차측 캐치 홀더설치

- 변압기 설치 높이

- ① 시가지 내 고압용 : 4.5 m
- ② 35kV 이하의 특고압 : 5 m
- ③ 35kV 초과 180kV 이하 : 6 m

- 지선공사

- ① 3가닥 이상의 연선을 사용
- ② 2.6 mm 금속선 또는 2 mm 아연도금 강연선
- ③ 근가는 앵커에 콘크리트 블록을 사용
- ④ 지선 중간에는 지선애자(옥애자, 구형애자)를 설치
- ⑤ 안전율 2.5 이상

- 지선의 종류 : 보통지선, Y 지선, 수평지선, 궁지선

- 저압 및 고압 가공 전선의 높이

- ① 도로 횡단시 : 6 m 이상
- ② 철도 또는 궤도 횡단시 : 6.5 m 이상
- ③ 횡단보도교 위로 시설 : 3.5 m 이상
- ④ 일반장소 : 5 m 이상

- 지중 전선로 : 관로식, 암거식, 또는 직접 매설식

- 직접 매설식 : 중량물의 압력을 받는 곳 1.0 m 이상,
기타의 장소는 60 cm 이상 깊이로 매설

- 폐쇄식 배전반(큐비클형) : 4면을 폐쇄

- 저압배전반 : 앞면 또는 조작·계측면 : 1.5 m,

뒷면 또는 점검면 : 0.6 m, 열 상호 간 : 1.2 m

- 분전반 설치 : 은폐하지 말 것

- 교류 과전류계전기(OCR) : 단락이나 과부하시 동작

- 차단기

- ① 기중차단기(ACB ; Air Circuit Breaker) : 대기 이용
- ② 유입차단기(OCB ; Oil Circuit Breaker) : 기름 이용
- ③ 진공차단기(VCB ; Vacuum Circuit Breaker) : 진공 이용
- ④ 공기차단기(ABB ; Air Blast Circuit Breaker) : 압축공기 이용
- ⑤ 가스차단기(GCB ; SF6 Gas Circuit Breaker) : 가스 이용

2021년 전기기능사 필기 요점정리 - 전기설비

- 가스 절연 부하 개폐기 (G/S)
- 자동 재폐로 차단기 (리클로저)
- 자동 고장 구간 개폐기 (ASS)
- 단로기(DS)
- 전력퓨즈(PF)
- 영상변류기(ZCT) : 지락 사고시 계전기에 영상 전류 공급
- 무정전 전원 장치(UPS)

■ 함(函)

- ① 반(盤)의 뒤쪽은 배선 및 기구를 배치하지 말 것.
- ② 난연성 합성수지로 된 것은 두께 1.5 mm 이상으로 내(耐)아크성인 것이어야 한다.
- ③ 강판제의 것은 두께 1.2 mm 이상이어야 한다.

- 설비 불평형률 : 단상3선식(40%), 3상3선식&3상4선식(30%)

■ 천장 은폐 배선

■ 콘센트



- 방수형은 WP를 방기한다.



- 방폭형은 EX를 방기한다.



■ 지진 감지기



■ 비상용 콘센트



■ 배선용차단기



■ 배전반



■ 분전반



■ 제어반



■ 진상용 콘덴서



■ 실링라이트



■ 피뢰기(특성요소+직렬갭)



■ 전열기 (H)



- 18[kV] 용량의 피뢰기 : 배전선로 구간에 설치
- 차단기(고장전류차단), 단로기(충전전류차단)
- 방전 코일 (DC) : 전력용 콘덴서의 잔류 전하 방전

$$\text{수용률} = \frac{\text{최대 수용 전력 [kW]}}{\text{부하설비 합계 [kW]}} \times 100[\%], \text{ 보통 } 60 \sim 70\%$$

$$\text{부하설비 용량 추정 [VA]} = \text{부하밀도 [VA/m}^2] \times \text{연면적 [m}^2]$$

■ 수변전기기

- ① ZCT(영상변류기) : 지락 사고 시 계전기에 영상 전류 공급
- ② 18 kV 용량의 피뢰기 : 배전선로 구간에 설치
- ③ 피뢰기의 구조 : 특성요소 + 직렬갭
- ④ 차단기(고장 전류차단), 단로기(충전전류차단)
- ⑤ 방전 코일 (DC) : 전력용 콘덴서의 잔류 전하 방전
- ⑥ 전력수급용 계기용 변성기(MOF) : 전력량을 측정하기 위하여 사용

■ 건물의 종류에 대응한 표준부하

건물의 종류	표준부하 [VA/m ²]
공장, 공회당, 사원, 교회, 극장, 영화관, 연회장 등	10
기숙사, 여관, 호텔, 병원, 학교, 음식점, 다방, 목욕탕	20
사무실, 은행, 상점, 이발소, 미장원	30
주택, 아파트	40

■ 조명정의

: 발산되는 빛의 양(광속), 빛의 세기(광도), 밝기(조도), 표면의 밝기(휘도)

- 관동회로 : 방전등용 안정기로부터 방전관까지의 전로

- 완전확산면 : 어느 방향에서 보아도 휘도가 같은 면

- 전반조명 : 조도를 균일하게 조명하는 방식

- 국부조명 : 특정 부분만을 조명하는 방식

■ 등기구의 기호

형광등(F), 수은등(H), 나트륨등(N), 메탈 할라이드등(M)

- $FUN = EAD$, $FUNM = EA$

$$\text{실지수 } K = \frac{XY}{H(X+Y)}$$