

L B S P N L



	DANGER
동전중 심각한 부상이나 생명의 위험이 있습니다.	
NEVER TOUCH TO LIVE PARTS, HAZARDOUS VOLTAGE WILL CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH.	








 **DANGER**

「전원측」
PANEL 보수시 동전유무를 확인하시오.
감전의 위험이 있습니다.

「POWER SIDE」
IN CASE OF WORK INSIDE OF PANEL, BEWARE OF HAZARDOUS
VOLTAGE, FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN PERSONAL
INJURIES OR EQUIPMENT DAMAGE.

LBS 수동조작



LBS/ASS 수동조작 방법

1. 수동조작은 반드시 전원행동을 사용하십시오.
2. 수동조작은 시계방향으로만 회전시켜주세요.
3. 수동 투입시는 약 30회 정도 회전시켜주세요.
4. 수동 투입시는 약 12회 정도 회전시켜주세요.

* 본 기기의 정압 16.2kV 이하의 변압장치용 16kV를 넘어서는 전압이 적용되지 않습니다.