

용어 표준화 및 국문순화 적용 신규비교표(2023. 10. 12 시행)

변경 전	변경 후	적용 예시
가선	전선 설치	• <u>가선</u> (-> <u>전선 설치</u>)방식
경간	지지물 간 거리	• 지지물이 목주일 경우 그 경간(-> <u>지지물 간 거리</u>)은 150[m] 이하일 것
교량	다리	• 전선의 높이를 <u>교량</u> (-> <u>다리</u>)의 노면상 5[m] 이상으로 하여 시설할 것
금구류	금속 부속품	• 케이블을 지지하는 <u>금구류</u> (-> <u>금속 부속품</u>)은 제외
동선	구리선	• 선도체의 단면적이 16[mm ²] 이하인 다상 회로 <u>동선</u> (-> <u>구리선</u>)인 경우
리드선	연결선	• 발열선 또는 리드선(-> <u>연결선</u>)의 피복에 사용하는 금속체
만곡	굽힘	• 브래킷의 애자는 최대 <u>만곡</u> (-> <u>굽힘</u>)하중에 대하여 2.5 이상
말구	위쪽 끝	• 목주의 굽기는 <u>말구</u> (-> <u>위쪽 끝</u>) 지름이 0.09[m] 이상일 것
메시	그물망	• 돌침, 수평도체, <u>메시</u> (-> <u>그물망</u>)도체의 요소
방식조치	부식방지조치	• <u>방식조치</u> (-> <u>부식방지조치</u>)를 한 부분에 대하여는 제외
배기	공기배출 /공기를 배출	• 연료전지내의 연료가스를 자동적으로 <u>배기</u> (-> <u>공기를 배출</u>)하는 장치를 시설할 것
분진	먼지	• 폭연성 <u>분진</u> (-> <u>먼지</u>)이 많은 장소
연가	전선 위치 바꿈	• 장애를 줄 우려가 없는 거리에서 <u>연가</u> (-> <u>전선 위치 바꿈</u>)할 것
연접	이웃 연결	• 저압 <u>연접</u> (-> <u>이웃 연결</u>)인입선에서 분기하는 점
염해	염분 피해	• 공해, <u>염해</u> (-> <u>염분 피해</u>), 각종 재해의 영향이 적거나 없는 곳을 선정
유흥용	놀이용	• <u>유흥용</u> (-> <u>놀이용</u>) 전차의 시설
응동	따라 움직임	• 최소 감도전류 때의 <u>응동</u> (-> <u>따라 움직임</u>) 시간이 1사이클 이하
이격거리	간격	• 전선과 조영재 사이의 <u>이격거리</u> (-> <u>간격</u>)는 0.05[m] 이상일 것
이도	처짐 정도	• 내열 동합금선은 2.2 이상이 되는 <u>이도</u> (-> <u>처짐 정도</u>)로 시설할 것
인류형	잡아당김형	• <u>인류형</u> (-> <u>잡아당김형</u>)철탑
자복성	자동복구성	• <u>자복성</u> (-> <u>자동복구성</u>)이 있는 릴레이 보안기
자중	자체중량	• 모듈은 <u>자중</u> (-> <u>자체중량</u>), 적설, 풍압, 지진 및 기타의 진동과 충격에 대하여 탈락하지 아니하도록 지지물에 의하여 견고하게 설치할 것
장간애자	긴애자	• 2련 이상의 현수애자 또는 <u>장간애자</u> (-> <u>긴애자</u>)를 사용
전식	전기부식	• <u>전식</u> (-> <u>전기부식</u>)방지대책
재폐로	재연결	• 자동 <u>재폐로</u> (-> <u>재연결</u>) 차단기
조가용선	조가선	• <u>조가용선</u> (-> <u>조가선</u>)에 행거로 시설할 것
조상기	무효전력 보상장치	• <u>조상기</u> (-> <u>무효전력 보상장치</u>)의 내부에 고장이 생긴 경우
지선	지지선	• <u>지선</u> (-> <u>지지선</u>)의 안전율은 2.5 이상 일 것
지주	지지기둥	• 가공전선과 삭도 또는 삭도용 지주(-> <u>지지기둥</u>) 사이의 간격
차륜	차바퀴	• 철도에 있어서 <u>차륜</u> (-> <u>차바퀴</u>)를 직접 지지하고 안내해서 차량을 안전하게 주행시키는 설비
충격섬락전압	충격불꽃방전전압	• 50[%] <u>충격섬락전압</u> (-> <u>충격불꽃방전전압</u>) 값
커버	덮개	• 본체와 <u>커버</u> (-> <u>덮개</u>) 구분 없이 하나로 구성된 금속덕트공사
키	스위치	• 백열전등의 전구소켓은 <u>키</u> (-> <u>스위치</u>)나 그 밖의 점멸기구가 없는 것