

수질검사성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

의뢰인	탄현3단지(부영)	시료명	저수조	접수번호	26-1-00373
주소	경기 고양시 일산서구 홀트로 11	시험방법	먹는물수질공정시험기준	검사목적	제출용
		접수일자	2026년 5월 27일	채수 확인자	소속 이름
채수장소	경기 고양시 일산서구 홀트로 11	채수일자	2026년 5월 27일	원수/정수	김윤경
		채수방법	현장채수		

2. 시험검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	단위
1. 일반세균	100 이하	0	CFU/mL
2. 총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
3. 분원성대장균군/대장균	불검출	불검출	/100 mL
4. 수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.6	-
5. 탁도	0.5 이하	0.03	NTU
6. 잔류염소	0.1~4 이하	0.20	mg/L

판정	적합	검사완료일	2026년 6월 5일
기준초과항목	없음		

* 본 성적서는 의뢰자가 제시한 시료에 한함. 또한 시료검사 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며 용기, 포장등에도 표시할 수 없습니다.

