공사 관리감독자 점검 일지

공종명	건축	점검자	조영안
소장명	김 민 석 (인)	점검일	2026 . 06 . 15
점검시 확인사항	① 작업장 순회 점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

점검사항	점검 결과/조치 사항
1F A-F /1-3	연처리 작업시 불티로인한 화재우려
1F중 주개구부 및 연처리작업	전선 연결시, 누락시 손전 제거후 작업 이행
4F A-F /1-15	휴전등 조명을 켜놓고 작업자를 위한 작업 요망
바닥 방수방지 및 연처리작업.	수직망은 일일점검 작성 및 감독시설자, 현장 확인

안전보건관리책임자 점검 일지

현장명	PS-104kV		
소장명	김 민 식 (인)	점검일	26.06.18
점검시 확인사항	① 작업장 순회점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

작업팀	점검 결과	조치 요청 사항
문정현 팀	면장거 작업시 보호구 및 보안경 착용과 작업허가 지속	22인치 소형모래와 3인치 사용 권장.
안광수 팀	4F 작업시 두꺼운 장갑 낀 상태로 톱니에서를 도로 작업시 크랙선도 및 위험 감안하에 작업	무조건 장갑 사용 금지 및 안전으로 변경 및 종류 바꿔.