공사 관리감독자 점검 일지

공종명	건축	점검자	이 예랑
소장명	김 민 석 (인)	점검일	2026 . 06 . 23
점검시 확인사항	① 작업장 순회 점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

점검사항	점검 결과/조치 사항
1F A-F/1-3	중도 도료시 방수턱 벽체 흘러내림
TR층 우레탄 방수 및 연화리 작업	주위 및 통행자에 사용. 현재 작업중 사용
3F A-C/4-11	그라인더 사용시 가연성, 인화성 물질 자재 주변에
GTS 연화리 및 미장, 바닥분진방지	일용시 발리로인해 선 자재 정리후 사용. 현재 작업중 사용

안전보건관리책임자 점검 일지

현장명	P5-154KV		
소장명	김 민 석 (인)	점검일	26.06.23
점검시 확인사항	① 작업장 순회점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

작업팀	점검 결과	조치 요청 사항
송훈 팀	프라이머 작업시 뒤걸음 작업하여 넘어짐, 발 끼임, 단차로인한 이차사고 발생	유도원 입회하에 작업시 위험상황 발생 전 작업 중지 및 인지
이정훈 팀	면허리시 불허로 인해 인터넷/가연성 물건이 타재로 붙어 들기는상황발생	작업 전,중,후 불허로인해 타사 위험이 있는 자재는 들기금 작업 여부