

# 일일 작업안전 회의록 (수시 위험성평가 회의)

□ 현장명: 삼호역역무인역 2026. 6. 15. 수요일 날짜: 평일

결재	작성자	안전팀장	시공팀장	현장소장
<u>김민준</u>	<u>이연희</u>	<u>김상재</u>	<u>이광영</u>	<u>이광영</u>

위험 감소 방안 도출	
※ 전일 본사 대표이사 및 경영진/안전팀 부적합 사항 및 진멸사항	
1.	
2.	
3.	
※ 도급사 전일 부적합 사항 및 재해 발생시 공유	
1.	<u>NA</u>
2.	
3.	
※ 중시차 의견정회 사항	
1.	<u>NA</u>
2.	
3.	

구분	회의내용	담당
소장	<p>- 당일 밀폐공간 작업 등 안전 등 인원 투입</p> <p>- 관리자 상무 한다.</p>	
공사	<p>맹일 맨홀 하부 밀폐 작업 구간</p> <p>갈시자 배치. 불림가스 30분 만위험성</p> <p>기술인 해당 작업에 맞는 개인 보호구</p> <p>착용 상태 수시 점검. 관리자 상무</p>	
안전	<p>맨홀 밀폐작업 시 밀폐감시자 배치 필수,</p> <p>개인보호구 착용 및 불림가스 30분 단위 측정</p> <p>적용.</p>	
기타		
참석자	<p>김종배 (영남)</p> <p>김상재</p> <p>김민준</p>	<p>안진</p> <p>이연희</p> <p><u>김민준</u></p> <p><u>김상재</u></p> <p><u>김민준</u></p>
인증		
성명		
서명		

작업 위치 및 작업팀	위험 작업	등급	위험 감소 방안	조치자	확인자
10층 식상사도.	배치상부작업	3	배치 상부작업시 2중안전대리 취급한다.	김상재	이광영
1층 18층 격벽타도	밀폐공간작업	4	밀폐공간 작업시. 산소공급 등 SARC 적용 및 체리상위	김상재	이광영
1층 7건아	격벽작업	1	바늘연대, 마스크, 거머 등 모든 것을 착용.	김상재	이광영

\* 작업팀장 개별 작성된 위험성평가는 불필요하다