# 공사 관리감독자 점검 일지

| 공종명 | GH FAB마감공사(개보수) | 점검자 | 전찬우 대리 |
|---|---|---|---|
| 소장명 | 김성훈 (인) | 점검일 | 2026. 6 . 23 |
| 점검시 확인사항 | ① 작업장 순회 점검 1일 1회 이상<br>② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인<br>③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성]<br>④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인 | | |

| 점검사항 | 점검 결과/조치 사항 |
|---|---|
| 하이브리드 상도 도장작업 | 유기용제 흡입 으로 인한 두통, 어지럼증 |
| 개인 보호구 착용 및 화기상태점검 | 조치로 방독 마스크 등 개인 보호구 착용상태 |
| | 점검 및 환풍시설 가동 상태 확인, 양호 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |