안전보건관리책임자 점검 일지

현장명	도쿄일렉트론코리아 Y-PJT 신축현장		
소장명	이 병 선 (인)	점검일	26. 6. 11
점검시 확인사항	① 작업장 순회점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

작업팀	점검 결과	조치 요청 사항
단열배수관팀	· 단열재 전단지 원자재 공급 작업 확인 및 감독하여 · 트렌치 넘어다니지 말것 확인.	· 물이 있는 구간에서 전단금지. · 재료 이동시 이동구간 마감 우선임
일반방수팀	· 옥외에서 작업시 산소측정 및 부압가스측정 우선임. 실외 화장실 세면 확인	· 가드측판 3층 설치. 배출기 가동여부

공사 관리감독자 점검 일지

공종명	건축	점검자	이희성
소장명	이영철 (인)	점검일	26. 6. 11
점검시 확인사항	① 작업장 순회 점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

점검사항	점검 결과/조치 사항
단열 배수판 작업시	소화기 비치 유무. 정전상태 양호, 용접작업 주의 소화기비치 양호
밀폐공간작업	송기, 배기 상태 양호, 측정 기록, 입출입 대장 기록 상태 양호