일일 작업안전 회의록 (수시 위험성평가 회의)

□ 현장명 : P5-154KV　　2026. 06. 19. 금 요일　　날씨 : 5℃.

결재	작성자	안전팀장	시공팀장	현장소장
	이예령	김홍재 / 김진호	조영안	김민석

구분	회의내용	담당
소장	· 금일 비상대피 훈련으로 작업협력사 집결 및 안전체크, 집결시 밴드단에 기록 보고 · 현이스톤 금일 13시까지 운영하는, 운전원교육 13:30분 · 14시30분 진행	
공사	· 1F A5/1-3 TR쪽 우레탄방수 작업 중상도 작업전 이물질 제거후 작업 · 3F A-L/7-11 GIS 면처리 및 미장, 바닥 분진방지 작업 면처리 작업시 트랜시 앞쪽 공구리 턱 제거	
안전	우레탄 방수 — 눈과 피부를 보호할 수 있는 내화학성장갑 착용 면처리 작업 및 미장, 분진방지 작업 — 특별보호구 착용에 미끄럼주의, 넘어짐 주의	
기타		

참석자	공종	건축	건축	건축
	성 명	이예령	조영안	우창훈
	서 명	이예령	조영안	우창훈

※ 전일 본사 대표이사 및 경영진/안전팀 부적합 사항 및 전달사항

1.
2
3.

※ 도급사 전일 부적합 사항 및 재해 발생시 공유

1.
2
3.

※ 종사자 의견청취 사항

1.
2.
3.

위험 감소 방안 도해

구획선 안에 토기작업시
1m 접근하지를 눈과 귀를
확인하기 위해 안 된다.

※ 명일 중점 위험 작업 선정

작업 위치 및 작업팀	위험 작업	등급	위험 감소방안	조치자	확인자
3F A-L 7-11	· 면처리 작업		두꺼운 고무인터를 깔아 작업.	조영안.	

* 작업팀장 개별 작성된 위험성평가는 별첨부착

건축	건축	건축	건축	건축	건축
이예령	김홍재	이정훈	박사덕	우창훈	조영안
이예령	김홍재	이정훈	박찬수	우창훈	조영안