안전보건관리책임자 점검 일지

현장명	송도 싸트라무스		
소장명	심 동영 (인)	점검일	26. 6. 16
점검시 확인사항	① 작업장 순회점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

작업팀	점검 결과	조치 요청 사항
직영 팀	현재 작업구간 마스크착용 흡소기 가동상태 양호.	- 흡소기 필터 점검 요청 불건 포집이 원활하지 않아보임.
10층 석공사팀	석재 양중시 고정상태 양호. 비계상부 작업시 괴체보양 불.	- 이동시 고리체결 불량 개선 즉시 교육진행. TBM시 전달예정

공사 관리감독자 점검 일지

공종명	송도 싸토리우스 신축현장	점검자	김성대 부장
소장명	임동영 (인)	점검일	26. 06. 16
점검시 확인사항	① 작업장 순회 점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

점검사항	점검 결과/조치 사항
밀폐구간 복합가스 수치 확인	밀폐갈시자 30분 간격 측정 / 이상없음
6번 계단 석재필 체인보호구 착용확인	보안경, 방진마스크, 자상방지장갑 착용상태 / 양호
9.10층 일일허가서 MSDS 비치 확인	일일허가서 작업 팀장 싸인 누락 / 팀장 서명후 투입