안전보건관리책임자 점검 일지

현장명	도쿄일렉트론코리아 Y-PJT 신축현장		
소장명	이 명 철 (인)	점검일	26. 6. 22
점검시 확인사항	① 작업장 순회점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

작업팀	점검 결과	조치 요청 사항
일반 방수팀	밀폐구간 m 배풍기 설치 양호. 승하방 사다리 고정 양호.	· 배풍기 설치 확인 및 밀폐감시자 배치 · 산소측정기록지 작성
단열배수팀	· 단열재 절단시 소화기 비치. · 규정에 맞는 보호구 착용 (특히 장갑) 양호.	· 소화기 비치로 화재 예방 · 감전에 주의 큐팅장갑 착용

공사 관리감독자 점검 일지

공종명	건축	점검자	이효섭
소장명	이병철 (인)	점검일	26 . 6 . 22
점검시 확인사항	① 작업장 순회 점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

점검사항	점검 결과/조치 사항
단열배수단 설치작업	1. 전일 우천으로 감전 위험 - 공도구, 전선 점검후 작업진행
문제 작업	1. 산소농도측정기, 복합가스농도 측정기 설치 상태 양호
	2. 흡.배기 설치 상태 양호