# 안전보건관리책임자 점검 일지

| | | | |
|---|---|---|---|
| 현장명 | 송도 싸르그레오 | | |
| 소장명 | 임 동영 (인) | 점검일 | 26.6.18 |
| 점검시 확인사항 | ① 작업장 순회점검 1일 1회 이상<br>② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인<br>③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성]<br>④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인 | | |

| 작업팀 | 점검 결과 | 조치 요청 사항 |
|---|---|---|
| 거영팀. | · 보호구 착용상태 양호.<br>· 현황판과 작업허가서 작성 상이함 | · 폐기물 당일 반출요청 |
| 트러스팀 | · 비계 상부작업시 안전체결 상태양호. | · 현황판 + 작업허가서 상 내용일치로 일치 요청 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 공사 관리감독자 점검 일지

| | | | |
|---|---|---|---|
| 공종명 | 송도 싸토리우스 신축현장 | 점검자 | 김성대 부장 |
| 소장명 | 임동영 (인) | 점검일 | 26. 06. 18 |
| 점검시 확인사항 | ① 작업장 순회 점검 1일 1회 이상<br>② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인<br>③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성]<br>④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인 | | |

| 점검사항 | 점검 결과/조치 사항 |
|---|---|
| 10층 철근 작업 현황 및 점검 | TBM 결과보고서 서명 누락 / 서명 후 작업 특이 |
| 밀폐 작업 맨홀 하부 산소농도점검 | 산소농도 수치 20.8% 이상없음 |
| 석공사 및 개인보호구 착용 상태 | 각층 개인 보호구 착용상태 양호 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |