

사다리작업 안전점검표

현장명 : GH FAB 마감 현장

점검자 : 노재학

점검일자 : 2026 년 5 월 26 일

NO	점검항목	이행여부 점검결과	조치여부 (O/X)
1	바닥 지형을 고려하여, 마찰력이 큰 재질의 미끄럼 방지장치가 설치된 사다리 사용 여부	사다리 미끄럼 방지장치가 설치되어 있음	o
2	파손 없는 견고한 금속제 사다리 사용 여부	모든 부분이 견고함	o
3	아웃트리거 설치 및 시설물에 고정 등 추가 안전조치가 병행 되었는지 여부	사다리 사용 아웃트리거 설치됨	o
4	작업구간에는 접근금지 주변통제 라인 구축 여부	작업구간 내외 통제 라인 구축됨	o
5	통제원은 배치 되었는지 여부	안전 통제를 담당함	o
6	버팀대의 설치각도는 바닥면 기준 75도 이내 유지 및 A형 사다리 이탈방지 조치 여부	75도 유지 확인	o
7	작은 바닥면에서 높이 3.5m이상의 장소에서만 사용하는지 여부	3.5m 이하 사용 확인	o
8	작업 시 안전보호장구를 착용하고 2m이상 작업시는 반드시 안전대를 착용 하였는지 여부	2m 이상 작업 안전대 착용 확인	o
9	최상부 발판 및 그 하단 디딤대에서 작업을 금지 하였는지 여부	최상부 발판 사용 금지	o
10	사다리 작업 시 2인 1조로 작업을 수행하는지 여부	2인 1조 작업 진행	o

기타 특이사항	N/A
---------	-----

사진대지

점검사진 권장	점검사진 권장
---------	---------

사다리작업 안전점검표

현장명 : GH FAB 마감 현장

점검자 : 노재학

점검일자 : 2026 년 5 월 27 일

NO	점검항목	이행여부 점검결과	조치여부 (O/X)
1	바닥 지형을 고려하여, 마찰력이 큰 재질의 미끄럼 방지장치가 설치된 사다리 사용 여부	바닥 수평상태 확인	O
2	파손 없는 견고한 금속제 사다리 사용 여부	A형사다리 상태 확인	O
3	아웃트리거 설치 및 시설물에 고정 등 추가 안전조치가 병행 되었는지 여부	아웃트리거 보류 확인	O
4	작업구간에는 접근금지 주변통제 라인 구축 여부	주변통제 40m 표시 확인	O
5	통제원은 배치 되었는지 여부	통제원 배치 확인	O
6	버팀대의 설치각도는 바닥면 기준 75도 이내 유지 및 A형 사다리 이탈방지 조치 여부	75도 이내 유지 확인	O
7	작은 바닥면에서 높이 3.5m이상의 장소에서만 사용하는지 여부	3.5m 이하 작업금지	O
8	작업 시 안전보호장구를 착용하고 2m이상 작업시는 반드시 안전대를 착용 하였는지 여부	2m 이상 개인 안전대 착용 확인	O
9	최상부 발판 및 그 하단 디딤대에서 작업을 금지 하였는지 여부	최상부 발판 및 그 하단 디딤대 작업금지	O
10	사다리 작업 시 2인 1조로 작업을 수행하는지 여부	2인 1조 작업 부류 확인	O
기타 특이사항		O/A	
사진대지			
점검사진 권장		점검사진 권장	

사다리작업 안전점검표

현장명 : GH FAB 마감 현장

점검자 : 노재학

점검일자 : 2026년 5월 28일

NO	점검항목	이행여부 점검결과	조치여부 (O/X)
1	바닥 지형을 고려하여, 마찰력이 큰 재질의 미끄럼 방지장치가 설치된 사다리 사용 여부	바닥 마찰력이 큰 미끄럼 방지장치가 설치된 사다리 사용	O
2	파손 없는 견고한 금속제 사다리 사용 여부	파손 없는 견고한 금속제 사다리 사용	O
3	아웃트리거 설치 및 시설물에 고정 등 추가 안전조치가 병행 되었는지 여부	아웃트리거 설치 및 시설물에 고정 등 추가 안전조치가 병행됨	O
4	작업구간에는 접근금지 주변통제 라인 구축 여부	작업구간에는 접근금지 주변통제 라인 구축	O
5	통제원은 배치 되었는지 여부	통제원은 배치됨	O
6	버팀대의 설치각도는 바닥면 기준 75도 이내 유지 및 A형 사다리 이탈방지 조치 여부	버팀대 설치각도 75도 이내 유지 및 A형 사다리 이탈방지 조치	O
7	작은 바닥면에서 높이 3.5m이상의 장소에서만 사용하는지 여부	작은 바닥면에서 높이 3.5m 이하의 장소에서만 사용	O
8	작업 시 안전보호장구를 착용하고 2m이상 작업시 반드시 안전대를 착용 하였는지 여부	작업 시 안전보호장구 착용하고 2m이상 작업시 안전대 착용	O
9	최상부 발판 및 그 하단 디딤대에서 작업을 금지 하였는지 여부	최상부 발판 및 그 하단 디딤대에서 작업 금지	O
10	사다리 작업 시 2인 1조로 작업을 수행하는지 여부	사다리 작업 시 2인 1조로 작업 수행	O
기타 특이사항		2인 1조 작업 진행 N/A	
사진대지			
점검사진 권장		점검사진 권장	

사다리작업 안전점검표

현장명 : GH FAB 마감 현장

점검자 : 노재학

점검일자 : 2026 년 5 월 29 일

NO	점검항목	이행여부 점검결과	조치여부 (O/X)
1	바닥 지형을 고려하여, 마찰력이 큰 재질의 미끄럼 방지장치가 설치된 사다리 사용 여부	사다리 사용전 미끄럼 방지장치가 부착된 것을 확인	O
2	파손 없는 견고한 금속제 사다리 사용 여부	견고한 상태의 금속제 사다리를 확인	O
3	아웃트리거 설치 및 시설물에 고정 등 추가 안전조치가 병행 되었는지 여부	아웃트리거 설치, 안전 띠, 견고한 시설물에 고정 (리프트에 부착)	O
4	작업구간에는 접근금지 주변통제 라인 구축 여부	작업구간은 노란 라인 표지함 구축	O
5	통제원은 배치 되었는지 여부	통제원 배치 확인	O
6	버팀대의 설치각도는 바닥면 기준 75도 이내 유지 및 A형 사다리 이탈방지 조치 여부	A형 사다리 75도 유지 점검	O
7	작은 바닥면에서 높이 3.5m이상의 장소에서만 사용하는지 여부	A형사다리 3.5m 이하 사용 확인	O
8	작업 시 안전보호장구를 착용하고 2m이상 작업시 반드시 안전대를 착용 하였는지 여부	2m이하 안전띠 착용 확인	O
9	최상부 발판 및 그 하단 디딤대에서 작업을 금지 하였는지 여부	최상부 발판 및 그 하단 디딤대에서 작업 금지 확인	O
10	사다리 작업 시 2인 1조로 작업을 수행하는지 여부	2인 1조 작업 확인	O
기타 특이사항		O/A	
사진대지			
점검사진 권장		점검사진 권장	